

2026-2027 年市场化业务高压柜框招采购

答疑补遗文件（01 号）

各投标人：

本答疑补遗文件是对 2026-2027 年市场化业务高压柜框招采购（标段编号：QHPS202607004）招标文件的补充、修改和澄清，招标文件与本答疑补遗内容不一致的，以本答疑补遗文件为准。

答疑部分：

质疑 1：招标文件第三节技术要求“表 1 负荷开关柜（负荷开关-熔断器组合电器柜）主要技术参数表, 额定短路开断电流 31.5kA, 接地刀闸 2s 短时耐受电流 31.5kA,”，请问负荷开关柜额定短路开断电流是否可以按 25kA 响应？接地刀闸 2s 短时耐受电流是否可以按 20kA 响应？

答复：负荷开关柜额定短路开断电流可以按 25kA 响应，接地刀闸 2s 短时耐受电流可以按 20kA 响应。

质疑 2：招标文件第三节技术要求“表 2 断路器柜主要技术参数表，额定短路开断电流 31.5kA”，请问断路器额定短路开断电流是否可以按 25kA 响应？

答复：表 2 断路器额定短路开断电流可以按 25kA 响应。

质疑 3：请问计量柜上的计量电流互感器、计量电压互感器、计量电度表以及负荷控制终端是否由招标方提供？

答复：由实际下单项目图纸当地供电局提供，高压柜厂家负责安装。

质疑 4：招标文件 10/20 中置式开关柜技术规范要求：9) 开关柜必须配置全套肘型或 T 型电缆终端(含终端安装准备件)，并配置母线扩展接头。电缆接线端子应配置绝缘保护帽，确保开关柜在未安装电缆终端头、带电运行的情况下保持相间、相对地绝缘，并防尘、防潮，防护等级不低于 IP67.，此项要求应该是 SF6 气体绝缘开关柜的要求，中置式开关柜是否忽略？

答复：中置式开关柜可以忽略，中置柜电缆终端头不在中置柜供货范围。

质疑 5：高压柜框招分项报价一览表中 GY-16-2 和 GY-22-2 数量均为一台，图纸中为 2 台，是否按分项报价一览表数量？

答复：按分项报价一览表数量报价。

质疑 6：G15/G21 图纸中 PT 柜为负荷开关，中置式开关柜是否可按隔离手车设计？

答复：中置式开关柜不可以隔离手车设计，按参考图纸要求。若下单实际项目中置式 PT 开关柜为隔离手车设计，中置式 PT 开关柜可按隔离手车设计。

质疑 7：请确认 10kV/20 kV 中置式开关柜是否均为电缆上进上出？

答复：10kV/20 kV 中置式开关柜可为电缆上进上出或下进下出，具体由实际下单项目实际图纸为准。

质疑 8：10kV 中置式开关柜电流互感器无参数，是否计量按 0.2S/0.2S，其余均按 0.5/10P10 15/15VA 配置？进线电流按 600/1，出线按 150/1？

答复：10kV 中置式开关柜电流互感器计量可按 0.2S/0.2S，其余均按 0.5/10P10 15/15VA 配置；进线电流可按 600/1，出线可按 150/1，具体由实际下单项目实际图纸为准。

质疑 9：10kV 中置式开关柜进线开关柜 PT 为 0.2 计量级，是否应该是 0.5 级？PT 柜数量为 2 只？

答复：10kV 中置式开关柜进线开关柜 PT 为 0.5 级，PT 柜数量为 2 只，具体由实际下单项目实际图纸为准。

质疑 10：计量互感器、计量表计及负控终端一般都是供电局提供，请问本次招标需要包含吗？

答复：不包含，由实际项目当地供电局提供。

质疑 11：中置柜常规做法是没有电缆终端，但是技术要求含，请问是否取消？

答复：取消，中置柜电缆终端头不在中置柜供货范围。

质疑 12：目前收到的资料里，没有关于 DTU 的技术要求。请提供 DTU 柜对应的

技术规范书？

答复：DTU 柜没有技术要求，DTU 柜满足国家相关规范和供电局验收要求即可，详见参考图纸内 DTU 柜系统图。

质疑 13：DTU 是否需满足南网的入网检测？

答复：DTU 柜不需要满足南网的入网检测，DTU 柜满足国家相关规范和供电局验收要求即可，详见参考图纸内 DTU 柜系统图。

质疑 14：清单只有高压柜及 DTU 柜，请问是否需要含直流屏的价格，如是请问是选用壁挂还是落地式？

答复：不含直流屏，DTU 柜系统图说明有表达蓄电池容量不少于 24AH。

质疑 15：招标文件内无设备及元器件品牌要求，请问是否有品牌要求？如有请提供。

答复：无品牌要求。

质疑 16：招标文件装订要求条款明确投标函与报价书、商务文件、技术文件、资信文件需分别独立装订成册，未列明资格文件装订要求。请确认：资格文件是否需要单独装订成册？

答复：可单独装订成册。

备注：

答疑补遗文件作为招标文件的组成部分，与招标文件不一致之处，以答疑补遗文件为准。若多次发出答疑补遗文件，且就同一问题相互冲突或前后矛盾的，以发出时间在后的文件为准。投标人应在招标文件规定的截标时间前随时查看有关该项目招标文件的补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

招 标 人：深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

2026 年 7 月 27 日