

建设工程评标报告

标段名称: 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌器、推流器）（二阶段）

工程类别: 货物

评标日期: 2025年09月29日

评标地点: 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌器、推流器）（二阶段）

标段编号：2017-440300-78-03-091693028001

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张旭

成员：何菁，冯健快，孙艳丽，谢泽财

组长签名：

评委签名：

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对3家投标单位的投标文件进行初步评审，投标文件均合格。

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对3家投标单位的商务标文件和技术标文件分别进行详细评审，评审结果详见商务标及技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

深圳市建成机电设备有限公司

深圳市深水水务科技有限公司

深圳市环水装备有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市建成机电设备有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3家，所有合格投标人均未中标候选人。）

深圳市深水水务科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3家，所有合格投标人均未中标候选人。）

深圳市环水装备有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3家，所有合格投标人均未中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌器、推流器）（二阶段）

项目编码：2017-440300-78-03-091693028

标段(包)名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌器、推流器）（二阶段）

标段(包)编码：2017-440300-78-03-091693028001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市建成机电设备有限公司	合格	1. 【商务标书】：符合要求	无
2	深圳市深水水务科技有限公司	合格	1. 【商务标书】：符合要求	无
3	深圳市环水装备有限公司	合格	1. 【商务标书】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
何菁	无	
张旭	无	
冯健快	无	
孙艳丽	无	
谢泽财	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌器、推流器）（二阶段）

项目编码：2017-440300-78-03-091693028

标段(包)名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌器、推流器）（二阶段）

标段(包)编码：2017-440300-78-03-091693028001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市建成机电设备有限公司	合格	1.【技术偏离表】：符合要求 2.【总体技术方案】：符合要求 4.【指导安装计划】：符合要求 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：符合要求 6.【操作、维护手册】：符合要求 7.【货物简要说明一览表】：符合要求 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：符合要求 11.【应急预案】：符合要求 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：符合要求	3.【主要设备选型】：潜水搅拌器直径图纸与清单不符 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：备品备件清单数量不符合要求 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：服务内容不满足招标要求 13.【附图】：缺少总体布局图
2	深圳市深水水务科技有限公司	合格	1.【技术偏离表】：符合要求 7.【货物简要说明一览表】：符合要求 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：符合要求 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：符合要求	2.【总体技术方案】：方案内容设备规格、工期节点、文件引用不满足招标文件要求 3.【主要设备选型】：污泥回流泵参数不满足招标文件要求 4.【指导安装计划】：针对性不强 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：投标文件内容在调试人数、指导内容等方面不符合招标文件要求 6.【操作、维护手册】：内容不完整，部分内容未提供中文版不符合招标文件要求 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：针对性不强 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：内容不全 11.【应急预案】：内容不完整，不全面 13.【附图】：缺总体布置图
3	深圳市环水装备有限公司	合格	1.【技术偏离表】：符合要求 2.【总体技术方案】：符合要求 3.【主要设备选型】：符合要求 4.【指导安装计划】：符合要求 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：符合要求 6.【操作、维护手册】：符合要求 7.【货物简要说明一览表】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>求</p> <p>8. 【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：符合要求</p> <p>9. 【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：符合要求</p> <p>10. 【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：符合要求</p> <p>11. 【应急预案】：符合要求</p> <p>12. 【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：符合要求</p> <p>13. 【附图】：符合要求</p>	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
何菁	无	
张旭	无	
冯健快	无	
孙艳丽	无	
谢泽财	无	