

建设工程评标报告

标段名称： 110kV招商站8#主变更换工程8#主变采购
工程类别： 货物
评标日期： 2026年07月22日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：110kV招商站8#主变更换工程8#主变采购

标段编号：2604-440305-04-05-369270001001

建设单位：深圳招商供电有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：吴金泉

成员：贾志勇，蒋浩，包齐齐，秦峰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会全体评标专家初步评审，3家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经评标委员会全体评标专家详细评审，3家投标单位的投标文件均合格。详见技术标定性评审汇总表和商务标评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

云南变压器电气股份有限公司

山东泰开变压器有限公司

广东省中科进出口有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

云南变压器电气股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

山东泰开变压器有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

广东省中科进出口有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标定性评审汇总表

项目名称：110kV招商站8#主变更换工程8#主变采购

项目编码：2604-440305-04-05-369270001

标段(包)名称：110kV招商站8#主变更换工程8#主变采购

标段(包)编码：2604-440305-04-05-369270001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	云南变压器电气股份有限公司	合格	1.【技术指标】：所投变压器主要技术指标多项优于招标文件要求。 2.【主要元器件响应】：主要元器件按照招标要求及澄清文件配置。 3.【产品设计分析】：对主变的电磁场进行建模仿真、分析验证较为全面。 5.【质量保证】：有质量保证措施，合理、可行、有效。 6.【供货计划】：供货计划合理、可行。	4.【运输和卸货方案】：投标文件未对卸货方案进行阐述。
2	山东泰开变压器有限公司	合格	1.【技术指标】：主要技术指标多项优于招标文件要求。 2.【主要元器件响应】：主要元器件按照招标要求配置。 5.【质量保证】：有质量保证措施，合理、可行、有效。	3.【产品设计分析】：未提供主变的电磁场建模仿真、分析验证。 4.【运输和卸货方案】：运输和卸货方案简单，缺少卸货方面的描述。 6.【供货计划】：供货计划编制内容简单,未能针对本次招标项目进行阐述。
3	广东省中科进出口有限公司	合格	1.【技术指标】：损耗水平（损耗值）、噪声水平等部分指标优于招标要求，主要技术指标内容完整。 2.【主要元器件响应】：主要元器件按照招标要求配置。 3.【产品设计分析】：对主变的电磁场建模仿真、分析验证较为全面、合理。 4.【运输和卸货方案】：运输和卸货方案合理、可行。 5.【质量保证】：有质量保证措施，合理、可行、有效。	6.【供货计划】：供货计划编制内容较少,未能针对本次招标项目进行阐述。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
贾志勇		无		
蒋浩		无		
包齐齐		无		
秦峰		无		
吴金泉		无		

商务标评审汇总表

项目名称：110kV招商站8#主变更换工程8#主变采购

项目编码：2604-440305-04-05-369270001

标段(包)名称：110kV招商站8#主变更换工程8#主变采购

标段(包)编码：2604-440305-04-05-369270001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	云南变压器电气股份有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价未超上限价；未出现错漏项。 2.【其他问题】：不存在其他问题。	无
2	山东泰开变压器有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价未超上限价；未出现错漏项。 2.【其他问题】：不存在其他问题。	无
3	广东省中科进出口有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价未超上限价；未出现错漏项。 2.【其他问题】：不存在其他问题。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
贾志勇	无。	
蒋浩	无	
包齐齐	无	
秦峰	无	
吴金泉	无	