

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（磁混凝高效沉淀池系统）

工程类别： 货物

评标日期： 2026年10月28日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼713评标室

谢泽时

孙艳丽 邓峰 张承平 黎凯洋

一、评标基本信息

标段名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（磁混凝高效沉淀池系统）

标段编号：2017-440300-78-03-091693031001

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：谢泽财

成员：孙艳丽，黎凯洋，邓照华，张承平

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据评标委员会初步评审，五家单位的初步评审均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

谢泽财

孙艳丽

邓照华

张承平

黎凯洋

根据评标委员会详细评审，五家单位的详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中建环能科技股份有限公司

安乐设备安装工程（上海）有限公司

广州市灏泽科技有限公司

深圳市朗格瑞实业发展有限公司

青岛太平洋化工装备有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中建环能科技股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

谢泽时

孙艳丽

王明华

张承平

黎凯洋

安乐设备安装工程（上海）有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为中标候选人。）

广州市灏泽科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市朗格瑞实业发展有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为中标候选人。）

青岛太平洋化工装备有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

谢泽时

孙艳丽

王明华

张承平

黎凯洋

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（磁混凝高效沉淀池系统）

项目编码：2017-440300-78-03-091693031

标段(包)名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（磁混凝高效沉淀池系统）

标段(包)编码：2017-440300-78-03-091693031001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建环能科技股份有限公司	合格	1.【商务标书】：1、《投标函》按招标文件规定填写，内容填写无错误； 2、投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
2	安乐设备安装工程（上海）有限公司	合格	1.【商务标书】：1、《投标函》按招标文件规定填写，内容填写无错误； 2、投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
3	广州市灏泽科技有限公司	合格	1.【商务标书】：1、《投标函》按招标文件规定填写，内容填写无错误； 2、投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
4	深圳市朗格瑞实业发展有限公司	合格	1.【商务标书】：1、《投标函》按招标文件规定填写，内容填写无错误； 2、投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
5	青岛太平洋化工装备有限公司	合格	1.【商务标书】：1、《投标函》按招标文件规定填写，内容填写无错误； 2、投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
谢泽财	无	
孙艳丽	无	
黎凯洋	无保留意见	
邓照华	无	
张承平	无	

谢泽财

孙艳丽 邓照华 张承平 黎凯洋

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（磁混凝高效沉淀池系统）

项目编码：2017-440300-78-03-091693031

标段(包)名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（磁混凝高效沉淀池系统）

标段(包)编码：2017-440300-78-03-091693031001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建环能科技股份有限公司	合格	1.【技术偏离表】：符合偏离情况，填写要求。 2.【总体技术方案】：总体技术方案内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 3.【主要设备选型】：投入本项目所有设备选型及参数满足招标文件技术要求。 4.【安装计划】：安装计划内容完整，全面，条理清晰，满足工期节点要求。 5.【调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：内容完整，全面，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求。 6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面，条理清晰，满足试用期的操作要求。 7.【货物简要说明一览表】：提供的货物规格型号、主要技术参数、数量、品牌与产地等均满足招标文件要求。 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：提供产品的结构性能特点描述详细，材质和防腐处理说明详细。 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：清单齐全，数量基本满足正常2年运行要求。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案内容清晰合理。 11.【应急预案】：应急预案内容完整，全面，条理清晰，满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，对本项目的服务承诺及方案合理。 13.【附图】：总体布置合理，详图详细。	无
2	安乐设备安装工程（上海）有限公司	合格	1.【技术偏离表】：符合偏离情况填写要求。 2.【总体技术方案】：方案内容完整，全面，条理清晰，满足招标文件	3.【主要设备选型】：缺少搅拌器及刮泥机外其他设备选型及参数。 7.【货物简要说明一览表】：品牌没有完全明确，存在后期品牌磋商风

谢泽时

孙艳丽 邓峰 张承平 黎凯洋

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>工期节点要求。</p> <p>4.【安装计划】：安装计划内容完整，满足招标文件工期节点要求。</p> <p>5.【调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：内容完整，全面，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求。</p> <p>6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面，条理清晰，满足试用期的操作要求。</p> <p>8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：提供投标产品的主要技术、结构、性能、特点描述详细。</p> <p>9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：提供的备品备件是原装配套。</p> <p>10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：投标人编辑的技术服务方案内容清晰合理、针对性强。</p> <p>12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，服务人员充足，服务人员技术实力满足，对本项目的服务承诺及方案合理。</p> <p>13.【附图】：总图和详图针对性强。</p>	<p>险。</p> <p>11.【应急预案】：应急预案内容不够完整和全面，在是否满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求描述不足。</p>
3	广州市灏泽科技有限公司	合格	<p>1.【技术偏离表】：符合偏离情况，填写要求。</p> <p>2.【总体技术方案】：总体技术方案内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【主要设备选型】：投标人投入本项目所有设备选型及参数满足招标文件技术要求。</p> <p>4.【安装计划】：现场安装计划内容完整，全面，条理清晰，满足招标文件工期节点要求。</p> <p>5.【调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：内容完整，全面，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求。</p> <p>6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面，条理清晰，满足试用期的操作要求。</p> <p>7.【货物简要说明一览表】：提供的货物规格型号、主要技术参数、数量、品牌与产地满足招标文件要求。</p> <p>8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：投标产品的主要技术、结构、性能特点描述条理清晰</p> <p>9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：备品备件是原装配</p>	无

谢泽时

孙艳丽

张承平

黎凯洋

黎凯洋

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			套。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案内容清晰合理、针对性强。 11.【应急预案】：应急预案满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，服务人员充足，服务承诺合理。 13.【附图】：提供了总体布置图和相关详图。	
4	深圳市朗格瑞实业发展有限公司	合格	1.【技术偏离表】：符合偏离情况，填写要求。 2.【总体技术方案】：总体技术方案内容完整，全面，条理清晰。 3.【主要设备选型】：投标人投入本项目所有设备选型及参数满足招标文件技术要求。 4.【安装计划】：现场安装计划内容完整，全面，条理清晰，满足招标文件工期节点要求。 5.【调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：内容完整，全面，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求。 6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面，条理清晰，满足试用期的操作要求。 7.【货物简要说明一览表】：提供的货物规格型号、主要技术参数、数量、品牌与产地满足招标文件要求。 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述内容完整，全面，条理清晰。 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：提供的备品备件是原装配套。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案内容清晰合理、针对性强。 11.【应急预案】：应急预案内容完整，全面，条理清晰，满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，服务人员充足，服务人员技术实力满足 13.【附图】：提供了总体布置图及详图。	无

谢泽时

孙艳丽

王强

张承平

黎凯洋

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	青岛太平洋化工装备有限公司	合格	2.【总体技术方案】：总体技术方案完整、全面，条理清晰，项目目标满足工期节点要求。 3.【主要设备选型】：投标人投入本项目所有设备选型及参数满足招标文件技术要求。 4.【安装计划】：现场安装计划内容条理清晰，满足招标文件工期节点要求。 5.【调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：内容完整，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求。 6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，满足试用期的操作要求。 7.【货物简要说明一览表】：提供的货物规格型号、主要技术参数、数量、品牌与产地满足招标文件要求。 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：提供投标产品的主要结构、性能的详细描述。内容完整，条理清晰。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，服务人员充足，技术实力满足，对本项目的服务承诺及方案合理。 13.【附图】：已提供总图和详图。	1.【技术偏离表】：未按《技术偏离表》要求填写偏离情况 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：未按照招标文件第三章技术标中格式要求提供《投标产品2年备品备件清单及专用工具清单》，未知提供的备品备件是否原装配套。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案内容针对性不强。 11.【应急预案】：应急预案内容不全面，在设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求描述不足。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
谢泽财	无	
孙艳丽	无	
黎凯洋	无保留意见	
邓照华	无	
张承平	无	

谢泽财

孙艳丽

邓照华

张承平

黎凯洋