

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（紫外消毒系统）
工程类别： 货物
评标日期： 2026年10月29日
评标地点： 集团总部大楼713评标室

袁挺
闫江龙 冯建康 李健云 孙艳丽

一、评标基本信息

标段名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（紫外消毒系统）

标段编号：2017-440300-78-03-091693034001

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：袁挺

成员：闫江龙，冯健快，李健云，孙艳丽

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初审，四家投标单位均通过初步评审。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

袁挺
闫江龙 冯健快 李健云 孙艳丽

经评标委员会详细评审，四家投标单位均通过详细评审，详见商务标定性评审汇总表、技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

广东湾建科技工程有限公司

深圳市环水装备有限公司

深圳海川环境科技有限公司

湖南省菲迪环保工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

广东湾建科技工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市环水装备有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

袁挺
闫江龙 冯建康 李健云 孙艳丽

深圳海川环境科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

湖南省菲迪环保工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

袁挺
闫江龙 冯建康 李健云 孙艳丽

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（紫外消毒系统）

项目编码：2017-440300-78-03-091693034

标段(包)名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（紫外消毒系统）

标段(包)编码：2017-440300-78-03-091693034001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东湾建科技工程有限公司	合格	符合要求。	无
2	深圳市环水装备有限公司	合格	符合要求。	无
3	深圳海川环境科技有限公司	合格	符合要求。	无
4	湖南省菲迪环保工程有限公司	合格	符合要求。	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
闫江龙		无		
冯健快		无		
李健云		无		
孙艳丽		无		
袁挺		无		

袁挺

闫江龙 冯健快 李健云 孙艳丽

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（紫外消毒系统）

项目编码：2017-440300-78-03-091693034

标段(包)名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（紫外消毒系统）

标段(包)编码：2017-440300-78-03-091693034001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东湾建科技工程有限公司	合格	1.【技术偏离表】：根据招标文件第三章技术标中《技术偏离表》填写关于招标文件第七章技术要求中带“★”项目技术规范的偏离情况，无偏离。 2.【总体技术方案】：总体技术方案内容全面，条理清晰，满足招标文件要求及工期节点要求。 3.【主要设备选型】：设备选型及参数满足招标文件技术要求，选型计算正确。 4.【指导安装计划】：现场指导安装计划内容符合招标文件要求，完整、全面，条理清晰，满足招标文件工期节点要求。 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：技术总工与设计总负责人均较好满足要求；指导调试、试运行方案内容完整，全面，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求。 6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面，条理清晰，满足试用期的操作要求。 7.【货物简要说明一览表】：提供的货物规格型号、主要技术参数、数量、品牌与产地均满足招标文件要求； 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：提供的备品备件原装配套且数量充足，满足正常运行2年的要求；	8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：部分部件的防腐处理未有详细说明；质量水平没有详细描述；缺少配电中心、系统控制中心、出水水位自控控制器材及整流板等的结构性能特点的详细描述； 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务内容简单，描述泛化，技术服务不同阶段针对性欠缺；未有有关培训的技术服务方案内容；技术服务内容清单化严重，不具备可操作性。 11.【应急预案】：应急预案未按照供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用可能出现的应急要求进行响应；应急预案内容清单化严重，不具备可操作性， 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系方案不够完善未展现具体人员技术实力；质保期响应时间及修复时间较长；售后服务体系不完善。 13.【附图】：未提供电气原理等相关详图；附图较少；本项目相关设备的总体布置图及相关详图不齐全。
2	深圳市环水装备有限公司	合格	1.【技术偏离表】：技术要求中带“★”项目技术参数满足招标要求；证明文件齐全；技术要求描述详细。 2.【总体技术方案】：总体技术方案内容全面，目标明确，满足招标文件要求，内容较为详尽；项目主要里程碑计划表时间到位；项目组织和人员配置的工作职责明确。 3.【主要设备选型】：投标人投入本项目所有设备选型及参数满足招标文件技术要求；有设备选型计算书，选型计算正确。 4.【指导安装计划】：现场指导安装计划内容全面，条理清晰符合招标文	无

袁挺

闫江龙 冯建伟 李健云 孙艳丽

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			件要求；安装要点清晰；满足工期节点要求。 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：方案内容完整，全面，条理清晰，投入的试运行人员团队及工期满足招标文件工期节点要求，具备较好技术实力；试运行时间满足要求；调试、试运行人员主要职责明确。 6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面且详细，条理清晰，满足试用期的操作要求。 7.【货物简要说明一览表】：提供的货物规格型号、主要技术参数、数量、品牌与产地均满足招标文件要求。 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：提供投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，内容完整，全面，条理清晰，各部件的型号、性能参数、所用材质、防腐处理等均有详细说明。 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：提供的备品备件原装配套且满足正常运行2年的要求。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案内容中设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面清晰合理、针对性强，分阶段均有描述。 11.【应急预案】：应急预案按照供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用可能出现的应急要求进行响应并提出合理应对措施；应急预案内容完整，全面，条理清晰，满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，方案合理，人员与技术实力充足，承诺合理；有售后服务认证证书；紧急事故响应时间短。 13.【附图】：提供了相关设备总体图纸以及电气原理详细图纸与具体工艺控制流程图；附图多（含控制流程图）；已提供本项目相关设备的总体布置图及相关详图。	
3	深圳海川环境科技有限公司	合格	6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，全面且详细，条理清晰，满足试用期的操作要求。 8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：提供投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，内	1.【技术偏离表】：部分设备功率比技术要求偏大；紫外线消毒模块组和配电中心的技术参数有偏差。 2.【总体技术方案】：总体技术方案仅提供设计方案，内容不完整，条理不清晰。 3.【主要设备选型】：设备选型及参

袁挺
 闫江龙 冯建伟 李健云 孙艳丽

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			容完整，全面，条理清晰，各部件的型号、性能参数、所用材质、防腐处理等均有详细说明。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系完善，服务人员充足且技术实力满足本项目要求，对本项目的服务承诺及方案合理；本地企业，对本项目的服务承诺及方案符合要求；响应时间快；提供了详细售后响应方案。 13.【附图】：提供了相关设备总体图纸以及电气原理详细图纸；提供的图纸基本满足；已提供本项目相关设备的总体布置图及相关详图。	数有两处不满足招标文件技术要求；紫外线消毒模块组和配电中心的技术参数有偏差；未按要求提供本项目所有设备选型及参数。 4.【指导安装计划】：现场指导安装计划内容不详尽；内容清单化严重，不具备可操作性，不满足招标文件工期节点要求。 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：指导调试与试运行方案内容不全面，未体现具体的调试分工实施内容；接到业主反应时间过长；调试时间不明确。 7.【货物简要说明一览表】：提供的货物品牌不是招标文件参考品牌。 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：提供的主要备品备件数量偏低；专用工具清单不详尽；清单中备品备件少。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案内容响应不全面，未详细描述设备在设计、制造以及培训等方面内容；未有设备在设计方面的技术服务内容；技术服务方案内容简单，表达不清晰合理。 11.【应急预案】：应急预案未按照供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用可能出现的应急要求进行响应；未有满足供货期的应急预案；没有分列满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求。
4	湖南省菲迪环保工程有限公司	合格	4.【指导安装计划】：现场指导安装计划内容符合招标文件要求，安装计划明确，基本满足工期节点要求，内容完整，全面，条理清晰，满足招标文件工期节点要求。 6.【操作、维护手册】：操作及维护手册内容完整，满足试用期的操作要求，全面且条理清晰。 10.【技术服务内容（包括设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面）】：技术服务方案涵盖设备在设计、制造、检验、验收、培训等方面内容，清晰合理。	1.【技术偏离表】：未提供紫外灯管寿命的独立第三方权威机构证明文件。 2.【总体技术方案】：总体技术方案内容单一，不完整；总体技术方案不完整，无实质内容；总体技术方案内容不完整，无法判断是否满足招标文件工期节点要求。 3.【主要设备选型】：计算书采用的灯管老化系数0.91，结垢系数0.90，但未能出具有资质的独立第三方权威机构认证证明（中文版）或认证 5.【指导调试、试运行方案（方案中应注明调试需要人数、调试时间等）】：指导调试、试运行方案内容不详尽；调试和试运行时间不明确；投入的试运行人员不足。 7.【货物简要说明一览表】：设备材料品牌为广州金川，不在推荐品牌内；没有货物规格型号；提供的配电中心及系统控制中心主要技术参数比招标文件要求偏大；

袁挺
闫江龙 冯建伟 李健云 孙艳丽

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				8.【投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述】：主要产品的部件型号、性能参数、所用材质、防腐处理等未作详细说明。 9.【两年的备品备件、易损易耗件、专用工具清单】：提供的主要备品备件品牌不是原装配套品牌；专用工具清单不详尽； 11.【应急预案】：应急预案未按照供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用可能出现的应急要求进行响应；没有分列满足供货期、设备安装调试期及设备质保期内使用的应急处理要求。 12.【售后服务的力量、售后服务承诺、售后服务响应时间满足程度】：售后服务体系方案不够完善未展现具体人员技术实力；服务人员技术实力较为一般；一级重大事故、一般事故响应时间过长；售后服务体系不完善，服务人员技术实力不清晰，对本项目的服务承诺模糊。 13.【附图】：未提供相关设备电气原理等详图；附图较少；本项目相关设备的总体布置图及相关详图不齐全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
闫江龙	无	
冯健快	无	
李健云	无	
孙艳丽	无	
袁挺	无	

袁挺

闫江龙 冯健快 李健云 孙艳丽