

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市城市轨道交通17号线一期工程、20号线二期工程、29号线一期工程环控系统设备及服务采购项目

工程类别： 货物

评标日期： 2026年10月30日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓霖

一、评标基本信息

标段名称：深圳市城市轨道交通17号线一期工程、20号线二期工程、29号线一期工程环控系统设备及服务采购项目

标段编号：2303-440300-04-01-850285023001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：梁远斌

成员：刘舸争，吉琴，张新明，胡祝银，谭计委，赵晓辉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，4家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：梁远斌

评委签名：

刘舸争 吉琴 张新明 胡祝银 谭计委 赵晓辉

经评标委员会详细评审，4家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

广东美的暖通设备有限公司

广州科慧能源有限公司

珠海格力电器股份有限公司

青岛海尔空调电子有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

广东美的暖通设备有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

梁远斌

评委签名：

刘舫争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓霖

广州科慧能源有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

珠海格力电器股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

青岛海尔空调电子有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

梁远斌

评委签名：

刘舟争

吉琴

张新明

刘祝昆

谭计委

赵晓霖

商务标评审汇总表

项目名称：深圳市城市轨道交通17号线一期工程、20号线二期工程、29号线一期工程环控系统设备及服务采购项目
 标段(包)名称：深圳市城市轨道交通17号线一期工程、20号线二期工程、29号线一期工程环控系统设备及服务采购项目

项目编码：2303-440300-04-01-850285023

标段(包)编码：2303-440300-04-01-850285023001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东美的暖通设备有限公司	合格	1. 【投标总价Sn（总价）】： 110974967.60元 2. 【17号线一期工程投标报价】： 49403396.57元 3. 【20号线二期工程投标报价】： 38639711.09元 4. 【29号线一期工程投标报价】： 22931859.95元 5. 【评审价Sn'（总价）】： 110974967.60元 6. 【17号线一期工程评审价】： 49403396.57元 7. 【20号线二期工程评审价】： 38639711.09元 8. 【29号线一期工程评审价】： 22931859.95元 9. 【差额Sn'-Sn（总价）】：0 10. 【17号线一期工程差额】：0 11. 【20号线二期工程差额】：0 12. 【29号线一期工程差额】：0 13. 【评审价偏离度λ（总价）】：0 14. 【17号线一期工程评审价偏离度】：0 15. 【20号线二期工程评审价偏离度】：0 16. 【29号线一期工程评审价偏离度】：0 17. 【评审价Sn' 是否超出公布的最高投标限价（总价）】：合格 18. 【17号线一期工程】：合格 19. 【20号线二期工程】：合格 20. 【29号线一期工程】：合格 21. 【评审价偏离度λ是否大于等于5%（总价）】：合格 22. 【17号线一期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 23. 【20号线二期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 24. 【29号线一期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 25. 【7异常低价投标审查】：合格 26. 【8其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：合格	无
2	广州科慧能源有限公司	合格	1. 【投标总价Sn（总价）】： 110188434.75元 2. 【17号线一期工程投标报价】： 49123001.37元 3. 【20号线二期工程投标报价】：	无

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			37658716.03元 4.【29号线一期工程投标报价】： 23406717.35元 5.【评审价Sn'（总价）】： 110188434.75元 6.【17号线一期工程评审价】： 49123001.37元 7.【20号线二期工程评审价】： 37658716.03元 8.【29号线一期工程评审价】： 23406717.35元 9.【差额Sn'-Sn（总价）】：0 10.【17号线一期工程差额】：0 11.【20号线二期工程差额】：0 12.【29号线一期工程差额】：0 13.【评审价偏离度λ（总价）】：0 14.【17号线一期工程评审价偏离度】：0 15.【20号线二期工程评审价偏离度】：0 16.【29号线一期工程评审价偏离度】：0 17.【评审价Sn'是否超出公布的最高投标限价（总价）】：合格 18.【17号线一期工程】：合格 19.【20号线二期工程】：合格 20.【29号线一期工程】：合格 21.【评审价偏离度λ是否大于等于5%（总价）】：合格 22.【17号线一期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 23.【20号线二期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 24.【29号线一期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 25.【7异常低价投标审查】：合格 26.【8其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：合格	
3	珠海格力电器股份有限公司	合格	1.【投标总价Sn（总价）】： 120936303.01元 2.【17号线一期工程投标报价】： 53579248.32元 3.【20号线二期工程投标报价】： 42482804.26元 4.【29号线一期工程投标报价】： 24874250.43元 5.【评审价Sn'（总价）】： 120936303.01元 6.【17号线一期工程评审价】： 53579248.32元 7.【20号线二期工程评审价】： 42482804.26元 8.【29号线一期工程评审价】： 24874250.43元 9.【差额Sn'-Sn（总价）】：0 10.【17号线一期工程差额】：0 11.【20号线二期工程差额】：0	无

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12. 【29号线一期工程差额】：0 13. 【评审价偏离度 λ （总价）】：0 14. 【17号线一期工程评审价偏离度】：0 15. 【20号线二期工程评审价偏离度】：0 16. 【29号线一期工程评审价偏离度】：0 17. 【评审价 S_n' 是否超出公布的最高投标限价（总价）】：合格 18. 【17号线一期工程】：合格 19. 【20号线二期工程】：合格 20. 【29号线一期工程】：合格 21. 【评审价偏离度 λ 是否大于等于5%（总价）】：合格 22. 【17号线一期工程评审价偏离度 λ 是否大于等于5%】：合格 23. 【20号线二期工程评审价偏离度 λ 是否大于等于5%】：合格 24. 【29号线一期工程评审价偏离度 λ 是否大于等于5%】：合格 25. 【7异常低价投标审查】：合格 26. 【8其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：合格	
4	青岛海尔空调电子有限公司	合格	1. 【投标总价 S_n （总价）】：103050853.97元 2. 【17号线一期工程投标报价】：46060626.57元 3. 【20号线二期工程投标报价】：35150557.52元 4. 【29号线一期工程投标报价】：21839669.88元 5. 【评审价 S_n' （总价）】：103050853.97元 6. 【17号线一期工程评审价】：46060626.57元 7. 【20号线二期工程评审价】：35150557.52元 8. 【29号线一期工程评审价】：21839669.88元 9. 【差额 $S_n' - S_n$ （总价）】：0 10. 【17号线一期工程差额】：0 11. 【20号线二期工程差额】：0 12. 【29号线一期工程差额】：0 13. 【评审价偏离度 λ （总价）】：0 14. 【17号线一期工程评审价偏离度】：0 15. 【20号线二期工程评审价偏离度】：0 16. 【29号线一期工程评审价偏离度】：0 17. 【评审价 S_n' 是否超出公布的最高投标限价（总价）】：合格 18. 【17号线一期工程】：合格 19. 【20号线二期工程】：合格 20. 【29号线一期工程】：合格 21. 【评审价偏离度 λ 是否大于等于	无

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5%（总价）】：合格 22.【17号线一期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 23.【20号线二期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 24.【29号线一期工程评审价偏离度λ是否大于等于5%】：合格 25.【7异常低价投标审查】：合格 26.【8其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：合格	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
梁远斌		无		
刘舸争		无		
吉琴		无		
张新明		无		
胡祝银		无		
谭计委		无		
赵晓辉		无		

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 胡祝银 谭计委 赵晓辉

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市城市轨道交通17号线一期工程、20号线二期工程、29号线一期工程环控系统设备及服务采购项目

项目编码：2303-440300-04-01-850285023

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通17号线一期工程、20号线二期工程、29号线一期工程环控系统设备及服务采购项目

标段(包)编码：2303-440300-04-01-850285023001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东美的暖通设备有限公司	合格	<p>1.【一工程概况与总则-（三）总则-（8）其它※】：满足招标要求，完全响应招标文件（8）要求。</p> <p>2.【二设备技术要求（一）环控控制系统-6深化设计要求】：深化设计工作及内容成果计划符合招标要求。</p> <p>3.【二设备技术要求（二）冷水机组-7其他】：机组外观尺寸、性能试验装置、机组设备、PLC程序等符合招标要求。</p> <p>4.【二设备技术要求（一）环控控制系统-1设备设置情况及节能考核目标-1.3节能考核目标】：冷水机房全年平均综合制冷能效系数、空调系统全年空调季平均能效系数均满足招标要求。</p> <p>5.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.1基本要求】：满足招标要求。</p> <p>6.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.2基本性能】：控制系统基本性能满足招标要求。</p> <p>7.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.3可靠性、可维护性、可扩展性】：控制系统通过模块化设计，具有可靠性、可维护性、可扩展性。</p> <p>8.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.4电磁兼容】：电磁兼容性能满足相关国家标准的要求。</p> <p>9.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.5产品要求】：系统采用的材料、加工和零部件满足招标要求。</p> <p>10.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 6其它（其中1）检验报告为※）】：I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 6 其他符合招标文件要求。</p> <p>11.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.1系统组成】：环境控制系统组成合理，符合招标要求。</p> <p>12.【二设备技术要求（一）环控控</p>	无

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 刘锐民 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>制系统-3组成与功能-3.2网络架构】：网络架构遵循集中控制、集中管理、资源共享等原则，符合招标要求。</p> <p>13.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.3系统功能】：系统功能满足环控控制系统节能控制策略、统计管理、故障报警等招标文件要求。</p> <p>14.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.4对象配置】：监控对象、典型配置等功能符合招标要求。</p> <p>15.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.5节能控制策略】：空调大、小系统、冷水机组及各种设备等各种节能控制策略符合招标要求。</p> <p>16.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.6典型车站节能控制控制模块监控对象表】：典型车站节能控制控制模块监控对象表符合招标文件要求。</p> <p>17.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.7IECS功能描述】：环控控制系统具有的单体设备点动控制、模式控制、时间表控制、节能功能符合招标要求。</p> <p>18.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.1系统硬件技术要求】：硬件主要设备具有CE和UL认证，技术符合招标要求。</p> <p>19.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.2系统软件技术要求】：系统软件平台采用成熟的产品，可按用户需求进行二次开发，符合招标要求。</p> <p>20.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.3提供软件相关要求】：承诺质保期后免费提供软件更新服务。</p> <p>21.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.1接口描述】：接口描述合理，完全响应招标文件5.1要求。</p> <p>22.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.2一般规定】：接口规定符合招标要求，完全响应招标文件5.2要求。</p> <p>23.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.3外部接口】：外部接口描述合理，完全响应招标文件5.3要求。</p> <p>24.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.4内部接口】：</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>内部接口描述合理，完全响应招标文件5.4要求。</p> <p>25.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.5施工接口】：施工界面等工作接口描述合理，完全响应招标文件5.5要求。</p> <p>26.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.1节能检验条件】：现场单机调试及IECS与所受控对象联合调试描述符合招标要求，完全响应招标文件7.1要求。</p> <p>27.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.2节能检验要求】：节能检验符合招标要求，完全响应招标文件7.2要求。</p> <p>28.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.3节能检验流程】：节能检验流程合理，完全响应招标文件7.3要求。</p> <p>29.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 5技术要求】：设备技术要求（四）空调水泵5符合招标文件技术要求。</p> <p>30.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.1主要性能参数】：空调水泵主要性能参数符合招标要求，完全响应招标文件5.1要求。</p> <p>31.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.2主要技术性能要求】：空调水泵主要技术性能符合招标要求，完全响应招标文件5.2要求。</p> <p>32.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.3水泵整体结构要求】：水泵整体结构符合招标要求，完全响应招标文件5.3要求。</p> <p>33.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.4主要部件要求】：空调水泵主要部件符合招标要求。</p> <p>34.【二设备技术要求（四）空调水泵-（四）空调水泵 7其他】：符合招标文件要求。</p> <p>35.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5技术要求】：反冲洗过滤器5技术要求符合招标文件要求。</p> <p>36.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.1主要技术参数（其中1）性能系数要求为※】：所列参数符合招标要求。</p> <p>37.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.2技术性能要求】：机组COP、IPLV性能参数有相关证书满足技术规格书要求。</p> <p>38.【二设备技术要求（二）冷水机</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘祝民 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>组-5技术要求-5.3结构与外观要求】：结构与外观要求满足招标要求。</p> <p>39.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.4主要部件和材料要求（其中1）压缩机为※）】：主要部件和材料符合招标要求，有提供符合国际、国家有关认证证书。</p> <p>40.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.5铭牌或标识】：铭牌或标识符合招标文件要求。</p> <p>41.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.6安全要求】：机械安全、机组稳定性、防护安全装置等符合招标要求。</p> <p>42.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.1性能要求】：反冲洗过滤器性能符合招标文件要求。</p> <p>43.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.1与土建的接口】：与土建的接口合理。</p> <p>44.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.2与动照的接口】：与动照的接口合理。</p> <p>45.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.3与BASIECS的接口】：与BAS、IECS的接口合理。</p> <p>46.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.2结构要求】：反冲洗过滤器结构符合招标文件要求。</p> <p>47.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.3主要部件的材料要求】：反冲洗过滤器主要部件材料符合招标文件要求。</p> <p>48.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.4制造要求】：反冲洗过滤器制造要求符合招标文件要求。</p> <p>49.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.5外观质量】：反冲洗过滤器外观质量符合招标文件要求。</p> <p>50.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.6安全要求】：反冲洗过滤器安全符合招标文件要求。</p> <p>51.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.7水泵及配套水泵电机（如有）能效等级要求】：设备能效等级符合招标文件要求。</p> <p>52.【二设备技术要求（五）反冲洗</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘锐 谭江委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>过滤器-（五）反冲洗过滤器 7其他】：符合招标要求。</p> <p>53.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>54.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.1技术性能要求】：技术性能符合招标文件要求。</p> <p>55.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.2整体结构要求】：整体结构符合招标文件要求。</p> <p>56.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标文件要求。</p> <p>57.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.4防盗防损装置】：防盗防损装置符合招标文件要求。</p> <p>58.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>59.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.2与动照的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>60.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.3与BASIECS的接口】：与BAS、IECS的接口描述合理。</p> <p>61.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标文件要求。</p> <p>62.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>63.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 6其他（其中6）检测报告及业绩为※）】：有提供检测报告及供货业绩。</p> <p>64.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 6其他（其中5）检测报告及业绩为※）】：有提供检测报告及供货业绩。</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>65. 【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.1与土建的接口】：与土建接口描述合理。</p> <p>66. 【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.2与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p> <p>67. 【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.3与BASIECS的接口】：与BASIECS接口描述合理。</p> <p>68. 【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.4与其他系统的接口】：与其他系统接口描述合理。</p> <p>69. 【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4技术要求】：III风机盘管机组技术要求符合招标要求。</p> <p>70. 【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.1主要技术参数】：III风机盘管机组主要技术参数符合招标要求。</p> <p>71. 【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.2技术性能要求】：III风机盘管机组技术性能符合招标要求。</p> <p>72. 【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.3主要部件的性能及技术要求】：III风机盘管机组主要部件的性能及技术符合招标要求。</p> <p>73. 【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 6其他】：节能送检、品牌等符合招标文件要求。</p> <p>74. 【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.1与土建的接口】：与土建接口描述合理。</p> <p>75. 【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.2与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p> <p>76. 【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>要求-（五）反冲洗过滤器 6.3与BASIECS的接口】：与BASIECS的接口描述合理。</p> <p>77.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.1性能及安全要求】：胶球自动在线清洗装置性能及安全符合招标要求。</p> <p>78.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.2端盖外部集成式胶球在线清洗装置】：胶球自动在线清洗装置端盖外部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>79.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.3端盖内部集成式胶球在线清洗装置】：胶球自动在线清洗装置端盖内部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>80.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.4管道分体式胶球在线清洗装置】：胶球自动在线清洗装置管道分体式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>81.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.5配套设备】：胶球自动在线清洗装置配套设备全符合招标要求。</p> <p>82.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.6主要部件的材料要求】：胶球自动在线清洗装置主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>83.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.1与土建的接口（针对端盖外部集成式和管道分体式胶球在线清洗装置）】：与土建接口描述合理。</p> <p>84.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.2与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑民

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>85.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS、IECS接口描述合理。</p> <p>86.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.4与其他系统的接口】：与其他系统接口描述合理。</p> <p>87.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.1性能要求】：冷却水持续消毒装置性能符合招标要求。</p> <p>88.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.2设备构成及材料要求】：冷却水持续消毒装置设备构成及材料符合招标要求。</p> <p>89.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.3外观质量】：冷却水持续消毒装置外观质量符合招标要求，完全响应招标文件5.3要求，外观质量满足招标要求/招标文件要求/符合5.3要求，外观满足招标文件要求，满足技术要求</p> <p>90.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.4安全要求】：冷却水持续消毒装置安全符合招标要求。</p> <p>91.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.1与土建的接口】：与土建接口描述合理。</p> <p>92.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.2与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p> <p>93.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS、IECS接口描述合理。</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘祝民 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>94.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.1主要技术参数】：I 组合式空调机组主要技术参数符合招标要求。</p> <p>95.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.2技术性能要求】：I 组合式空调机组技术性能符合招标要求。</p> <p>96.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.3主要部件技术要求】：I 组合式空调机组主要部件符合招标要求。</p> <p>97.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.4控制方式】：I 组合式空调机组控制方式符合招标要求。</p> <p>98.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.5安全保护与监控】：I 组合式空调机组安全保护与监控符合招标要求。</p> <p>99.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.1与土建的接口】：与土建接口描述合理。</p> <p>100.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.2与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p> <p>101.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS、IECS接口描述合理。</p> <p>102.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.4设备到货状态】：I 组合式空调机组设备到货状态符合招标要求。</p> <p>103.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统接口描述合理。</p> <p>104. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.1主要技术参数】：II 柜式风机盘管机组主要技术参数符合招标要求。</p> <p>105. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.2技术性能要求】：II 柜式风机盘管机组主要技术性能符合招标要求。</p> <p>106. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.3主要部件技术要求】：II 柜式风机盘管机组主要部件技术要求符合招标要求。</p> <p>107. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.4控制方式】：II 柜式风机盘管机组控制方式符合招标要求。</p> <p>108. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.5安全保护装置】：II 柜式风机盘管机组安全保护装置符合招标要求。</p> <p>109. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.1与土建的接口】：与土建接口描述符合招标要求。</p> <p>110. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.2与动照的接口】：与动照接口描述符合招标要求。</p> <p>111. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS接口描述符合招标要求。</p> <p>112. 【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘淑民 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>柜式风机盘管机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>113.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II柜式风机盘管机组-II柜式风机盘管机组 5接口要求-II柜式风机盘管机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统接口描述符合招标要求。</p> <p>114.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 5接口要求-III风机盘管机组 5.1与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p> <p>115.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 5接口要求-III风机盘管机组 5.2与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS接口符合招标要求。</p>	
2	广州科慧能源有限公司	合格	<p>1.【一工程概况与总则-（三）总则-（8）其它※】：符合招标文件要求。</p> <p>2.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-6深化设计要求】：深化设计符合招标要求。</p> <p>3.【二设备技术要求 （二）冷水机组-7其他】：其他要求符合招标要求。</p> <p>4.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-1设备设置情况及节能考核目标-1.3节能考核目标】：节能考核目标符合招标文件要求。</p> <p>5.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-2通用要求-2.1基本要求】：环控控制系统基本要求符合招标要求。</p> <p>6.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-2通用要求-2.2基本性能】：基本性能符合招标要求。</p> <p>7.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-2通用要求-2.3可靠性、可维护性、可扩展性】：可靠性、可维护性、可扩展性符合招标要求。</p> <p>8.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-2通用要求-2.4电磁兼容】：电磁兼容符合招标要求。</p> <p>9.【二设备技术要求 （一）环控控制系统-2通用要求-2.5产品要求】：产品要求符合招标要求。</p> <p>10.【二设备技术要求（三）冷却塔-I方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 6其它（其中1）检验报告为※）】：有提供检验报告，完全响应</p>	无

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘锐

谭江委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>招标文件6要求。</p> <p>11.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.1系统组成】：系统组成符合招标要求。</p> <p>12.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.2网络架构】：网络架构符合招标要求。</p> <p>13.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.3系统功能】：系统功能符合招标要求。</p> <p>14.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.4对象配置】：对象配置符合招标要求。</p> <p>15.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.5节能控制策略】：节能控制策略符合招标要求。</p> <p>16.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.6典型车站节能控制控制模块监控对象表】：典型车站节能控制控制模块监控对象表符合招标要求。</p> <p>17.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.7IECS功能描述】：IECS功能描述符合招标要求。</p> <p>18.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.1系统硬件技术要求】：系统硬件技术要求符合招标要求。</p> <p>19.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.2系统软件技术要求】：系统软件技术要求符合招标要求。</p> <p>20.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.3提供软件相关要求】：提供软件相关要求符合招标要求。</p> <p>21.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.1接口描述】：接口描述符合招标要求。</p> <p>22.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.2一般规定】：接口一般规定符合招标要求。</p> <p>23.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.3外部接口】：外部接口符合招标要求。</p> <p>24.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.4内部接口】：内部接口符合招标要求。</p> <p>25.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.5施工接口】：施工接口符合招标要求。</p> <p>26.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.1节能检验条件】：节能检验条件符合招标要求。</p>	

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>27.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.2节能检验要求】：节能检验符合招标要求。</p> <p>28.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.3节能检验流程】：节能检验流程符合招标要求。</p> <p>29.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 5技术要求】：技术要求符合招标要求。</p> <p>30.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.1主要性能参数】：主要性能参数符合招标要求。</p> <p>31.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.2主要技术性能要求】：主要技术性能符合招标要求。</p> <p>32.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.3水泵整体结构要求】：水泵整体结构符合招标要求。</p> <p>33.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.4主要部件要求】：主要部件符合招标要求。</p> <p>34.【二设备技术要求（四）空调水泵-（四）空调水泵 7其他】：符合招标要求。</p> <p>35.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5技术要求】：技术要求符合招标要求。</p> <p>36.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.1主要技术参数（其中1）性能系数要求为※】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>37.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>38.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.3结构与外观要求】：结构与外观符合招标要求。</p> <p>39.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.4主要部件和材料要求（其中1）压缩机为※】：主要部件和材料符合招标要求。</p> <p>40.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.5铭牌或标识】：铭牌或标识符合招标要求。</p> <p>41.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.6安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>42.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.1性能要求】：性能要求符合招标要求。</p> <p>43.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>44.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>45.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>46.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.2结构要求】：反冲洗过滤器5.2结构要求满足招标要求。</p> <p>47.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.3主要部件的材料要求】：主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>48.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.4制造要求】：制造符合招标要求。</p> <p>49.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.5外观质量】：外观质量符合招标要求。</p> <p>50.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.6安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>51.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.7水泵及配套水泵电机（如有）能效等级要求】：能效等级符合招标要求。</p> <p>52.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 7其他】：符合招标要求。</p> <p>53.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>54.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.1技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>55.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.2整体结构要求】：整体结构符合招标要求。</p> <p>56.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>57.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.4防盗防损装置】：防盗防损装置符合招标要求。</p> <p>58.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.1与土建的接口】：</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>与土建的接口描述合理。</p> <p>59.【二设备技术要求（三）冷却塔-I方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>60.【二设备技术要求（三）冷却塔-I方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS接口描述合理。</p> <p>61.【二设备技术要求（三）冷却塔-I方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>62.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>63.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I组合式空调机组-I组合式空调机组 6其他（其中6）检测报告及业绩为※】：有提供检测报告及供货业绩。</p> <p>64.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II柜式风机盘管机组-II柜式风机盘管机组 6其他（其中5）检测报告及业绩为※】：有提供检测报告及供货业绩。</p> <p>65.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>66.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>67.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS接口描述合理。</p> <p>68.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.4与其他系统的接口】：与其他系统接口描述合理。</p> <p>69.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4技术要求】：技术符合招标要求。</p> <p>70.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>风机盘管机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>71.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>72.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.3主要部件的性能及技术要求】：主要部件的性能及技术符合招标要求。</p> <p>73.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 6其他】：符合招标要求。</p> <p>74.【二设备技术要求 （五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>75.【二设备技术要求 （五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.2与动照的接口】：与动照接口描述合理。</p> <p>76.【二设备技术要求 （五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS接口描述合理。</p> <p>77.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.1性能及安全要求】：性能及安全符合招标要求。</p> <p>78.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.2端盖外部集成式胶球在线清洗装置】：端盖外部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>79.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.3端盖内部集成式胶球在线清洗装置】：端盖内部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>80.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.4管道分体式胶球在线清洗装置】：管道分体式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p>	

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>81.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.5配套设备】：配套设备符合招标要求。</p> <p>82.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.6主要部件的材料要求】：主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>83.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.1与土建的接口（针对端盖外部集成式和管道分体式胶球在线清洗装置）】：与土建的接口描述合理。</p> <p>84.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>85.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.3与BASIECS的接口】：与BASIECS的接口描述合理。</p> <p>86.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.4与其他系统的接口】：与其他系统接口描述合理。</p> <p>87.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.1性能要求】：性能符合招标要求。</p> <p>88.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.2设备构成及材料要求】：设备构成及材料符合招标要求。</p> <p>89.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.3外观质量】：外观质量符合招标要求。</p> <p>90.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘祝民 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.4安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>91.【二设备技术要求 （七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>92.【二设备技术要求 （七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>93.【二设备技术要求 （七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>94.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>95.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>96.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>97.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.4控制方式】：控制方式符合招标要求。</p> <p>98.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.5安全保护与监控】：安全保护与监控符合招标要求。</p> <p>99.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>100.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>式空调机组 5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>101.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>102.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>103.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>104.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>105.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>106.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>107.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.4控制方式】：控制方式符合招标要求。</p> <p>108.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.5安全保护装置】：安全保护装置符合招标要求。</p> <p>109.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求- II 柜式风机盘管机组 5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>110.【二设备技术要求 (八) 空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求- II 柜式风机盘管机组 5.2与动照的接</p>	

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>111.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求- II 柜式风机盘管机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>112.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求- II 柜式风机盘管机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>113.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求- II 柜式风机盘管机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>114.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III 风机盘管机组-III 风机盘管机组 5接口要求-III 风机盘管机组 5.1与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>115.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III 风机盘管机组-III 风机盘管机组 5接口要求-III 风机盘管机组 5.2与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p>	
3	珠海格力电器股份有限公司	合格	<p>1.【一工程概况与总则-（三）总则-（8）其它※】：符合招标要求。</p> <p>2.【二设备技术要求（一）环控控制系统-6深化设计要求】：深化设计描述符合招标要求。</p> <p>3.【二设备技术要求（二）冷水机组-7其他】：符合招标要求。</p> <p>4.【二设备技术要求（一）环控控制系统-1设备设置情况及节能考核目标-1.3节能考核目标】：节能考核目标符合招标要求。</p> <p>5.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.1基本要求】：符合招标要求。</p> <p>6.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.2基本性能】：基本性能符合招标要求。</p> <p>7.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.3可靠性、可维护性、可扩展性】：可靠性、可维护性、可扩展性符合招标要求。</p> <p>8.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.4电磁兼容】：电磁兼容符合招标要求。</p>	无

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 刘祝民 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>9.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.5产品要求】：产品符合招标要求。</p> <p>10.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 6其它（其中1）检验报告为※）】：有提供检测报告，满足招标文件技术要求</p> <p>11.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.1系统组成】：系统组成符合招标要求。</p> <p>12.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.2网络架构】：网络架构符合招标要求。</p> <p>13.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.3系统功能】：系统功能符合招标要求。</p> <p>14.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.4对象配置】：对象配置符合招标要求。</p> <p>15.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.5节能控制策略】：节能控制策略符合招标要求。</p> <p>16.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.6典型车站节能控制控制模块监控对象表】：典型车站节能控制控制模块监控对象表符合招标要求。</p> <p>17.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.7IECS功能描述】：IECS功能描述符合招标要求。</p> <p>18.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.1系统硬件技术要求】：系统硬件技术符合招标要求。</p> <p>19.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.2系统软件技术要求】：系统软件技术符合招标要求。</p> <p>20.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.3提供软件相关要求】：提供软件相关要求符合招标要求。</p> <p>21.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.1接口描述】：接口描述符合招标要求。</p> <p>22.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.2一般规定】：接口一般规定符合招标要求。</p> <p>23.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.3外部接口】：外部接口符合招标要求。</p> <p>24.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.4内部接口】：</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘锦

谭江委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>内部接口符合招标要求。</p> <p>25.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.5施工接口】：施工接口符合招标要求。</p> <p>26.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.1节能检验条件】：节能检验条件符合招标要求。</p> <p>27.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.2节能检验要求】：节能检验符合招标要求。</p> <p>28.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.3节能检验流程】：节能检验流程符合招标要求。</p> <p>29.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 5技术要求】：技术要求符合招标要求。</p> <p>30.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.1主要性能参数】：主要性能参数符合招标要求。</p> <p>31.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.2主要技术性能要求】：主要技术性能符合招标要求。</p> <p>32.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.3水泵整体结构要求】：水泵整体结构符合招标要求。</p> <p>33.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.4主要部件要求】：主要部件符合招标要求。</p> <p>34.【二设备技术要求（四）空调水泵-（四）空调水泵 7其他】：符合招标文件要求。</p> <p>35.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5技术要求】：反冲洗过滤器5技术要求满足招标要求。</p> <p>36.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.1主要技术参数（其中1）性能系数要求为※）】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>37.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>38.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.3结构与外观要求】：结构与外观符合招标要求。</p> <p>39.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.4主要部件和材料要求（其中1）压缩机为※）】：主要部件和材料符合招标要求。</p> <p>40.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.5铭牌或标识】：铭牌或标识符合招标要求。</p> <p>41.【二设备技术要求（二）冷水机</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑民

谭江委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>组-5技术要求-5.6安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>42.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.1性能要求】：性能符合招标要求。</p> <p>43.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>44.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>45.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>46.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.2结构要求】：结构符合招标要求。</p> <p>47.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.3主要部件的材料要求】：主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>48.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.4制造要求】：制造符合招标要求。</p> <p>49.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.5外观质量】：外观质量符合招标要求。</p> <p>50.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.6安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>51.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.7水泵及配套水泵电机（如有）能效等级要求】：能效等级符合招标要求。</p> <p>52.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 7其他】：符合招标要求。</p> <p>53.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>54.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.1技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>55.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.2整体结构要求】：整体结构符合招标要求。</p> <p>56.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>57.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.4防盗防损装置】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>58.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>59.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>60.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>61.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>62.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>63.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 6其他（其中6）检测报告及业绩为※】：有提供检测报告及供货业绩。</p> <p>64.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 6其他（其中5）检测报告及业绩为※】：符合招标要求。</p> <p>65.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>66.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>67.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>68.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>泵 6接口要求-（四）空调水泵</p> <p>6接口要求 6.4与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>69.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4技术要求】：技术符合招标要求。</p> <p>70.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>71.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>72.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.3主要部件的性能及技术要求】：主要部件的性能及技术符合招标要求。</p> <p>73.【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 6其他】：符合招标要求。</p> <p>74.【二设备技术要求 （五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>75.【二设备技术要求 （五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>76.【二设备技术要求 （五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>77.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.1性能及安全要求】：性能及安全符合招标要求。</p> <p>78.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.2端盖外部集成式胶球在线清洗装置】：端盖外部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>79.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>自动在线清洗装置 5.3端盖内部集成式胶球在线清洗装置】：端盖内部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>80.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.4管道分体式胶球在线清洗装置】：管道分体式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>81.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.5配套设备】：配套设备符合招标要求。</p> <p>82.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.6主要部件的材料要求】：主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>83.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.1与土建的接口（针对端盖外部集成式和管道分体式胶球在线清洗装置）】：与土建的接口描述合理。</p> <p>84.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>85.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>86.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.4与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>87.【二设备技术要求 （七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.1性能要求】：性能要求符合招标要求。</p> <p>88.【二设备技术要求 （七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.2设备构成及材料</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>要求】：设备构成及材料符合招标要求。</p> <p>89.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.3外观质量】：外观质量符合招标要求。</p> <p>90.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.4安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>91.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>92.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>93.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>94.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>95.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>96.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>97.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.4控制方式】：控制方式符合招标要求。</p> <p>98.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.5安全保护与监控】：安全保护与监控符合招标要</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>求。</p> <p>99.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>100.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>101.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>102.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>103.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组- I 组合式空调机组 5接口要求- I 组合式空调机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>104.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>105.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>106.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>107.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.4控制方式】：控制方式符合招标要求。</p> <p>108.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 4技术要求- II 柜式风机盘管机组 4.5安全保护装置】：安全保护装置符合招标要求。</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			109.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。 110.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。 111.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。 112.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。 113.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组- II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。 114.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III 风机盘管机组-III 风机盘管机组 5接口要求-III 风机盘管机组 5.1与动照的接口】：与动照的接口描述合理。 115.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III 风机盘管机组-III 风机盘管机组 5接口要求-III 风机盘管机组 5.2与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。	
4	青岛海尔空调电子有限公司	合格	1.【一工程概况与总则-（三）总则-（8）其它※】：符合招标要求。 2.【二设备技术要求（一）环控控制系统-6深化设计要求】：符合招标要求。 3.【二设备技术要求（二）冷水机组-7其他】：符合招标要求。 4.【二设备技术要求（一）环控控制系统-1设备设置情况及节能考核目标-1.3节能考核目标】：节能考核目标符合招标要求。 5.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.1基本要求】：基本要求符合招标要求。	无

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘淑民 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>6.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.2基本性能】：基本性能符合招标要求。</p> <p>7.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.3可靠性、可维护性、可扩展性】：可靠性、可维护性、可扩展性符合招标要求。</p> <p>8.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.4电磁兼容】：电磁兼容符合招标要求。</p> <p>9.【二设备技术要求（一）环控控制系统-2通用要求-2.5产品要求】：产品要求符合招标要求。</p> <p>10.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 6其它（其中1）检验报告为※）】：有提供检测报告。满足招标文件要求。</p> <p>11.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.1系统组成】：系统组成符合招标要求。</p> <p>12.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.2网络架构】：网络架构符合招标要求。</p> <p>13.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.3系统功能】：系统功能符合招标要求。</p> <p>14.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.4对象配置】：对象配置符合招标要求。</p> <p>15.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.5节能控制策略】：节能控制策略符合招标要求。</p> <p>16.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.6典型车站节能控制控制模块监控对象表】：典型车站节能控制控制模块监控对象表符合招标要求。</p> <p>17.【二设备技术要求（一）环控控制系统-3组成与功能-3.7IECS功能描述】：IECS功能描述符合招标要求。</p> <p>18.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.1系统硬件技术要求】：系统硬件技术符合招标要求。</p> <p>19.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.2系统软件技术要求】：系统软件技术符合招标要求。</p> <p>20.【二设备技术要求（一）环控控制系统-4技术要求-4.3提供软件相关要求】：软件相关要求符合招标要求。</p> <p>21.【二设备技术要求（一）环控控</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘锐

谭江委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>制系统-5接口要求-5.1接口描述】：接口描述符合招标要求。</p> <p>22.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.2一般规定】：接口一般规定符合招标要求。</p> <p>23.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.3外部接口】：外部符合招标要求。</p> <p>24.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.4内部接口】：内部符合招标要求。</p> <p>25.【二设备技术要求（一）环控控制系统-5接口要求-5.5施工接口】：施工接口符合招标要求。</p> <p>26.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.1节能检验条件】：节能检验条件符合招标要求。</p> <p>27.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.2节能检验要求】：节能检验符合招标要求。</p> <p>28.【二设备技术要求（一）环控控制系统-7节能检验-7.3节能检验流程】：节能检验流程符合招标要求。</p> <p>29.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 5技术要求】：技术符合招标要求。</p> <p>30.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.1主要性能参数】：主要性能参数符合招标要求。</p> <p>31.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.2主要技术性能要求】：主要技术性能符合招标要求。</p> <p>32.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.3水泵整体结构要求】：水泵整体结构符合招标要求。</p> <p>33.【二设备技术要求（四）空调水泵-5.4主要部件要求】：主要部件符合招标要求。</p> <p>34.【二设备技术要求（四）空调水泵-（四）空调水泵 7其他】：符合招标要求。</p> <p>35.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5技术要求】：技术符合招标要求。</p> <p>36.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.1主要技术参数（其中1）性能系数要求为※）】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>37.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>38.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.3结构与外观要</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>求】：结构与外观符合招标要求。</p> <p>39.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.4主要部件和材料要求（其中1）压缩机为※）】：主要部件和材料符合招标要求。</p> <p>40.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.5铭牌或标识】：铭牌或标识符合招标要求。</p> <p>41.【二设备技术要求（二）冷水机组-5技术要求-5.6安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>42.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.1性能要求】：性能符合招标要求。</p> <p>43.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>44.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>45.【二设备技术要求（二）冷水机组-6接口要求-6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>46.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.2结构要求】：反冲洗过滤器结构要求符合招标要求。</p> <p>47.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.3主要部件的材料要求】：主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>48.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.4制造要求】：制造符合招标要求。</p> <p>49.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.5外观质量】：外观质量符合招标要求。</p> <p>50.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.6安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>51.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 5.7水泵及配套水泵电机（如有）能效等级要求】：能效等级符合招标要求。</p> <p>52.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 7其他】：符合招标要求。</p> <p>53.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>54.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘祝民 谭计委 赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>塔 4技术要求-4.1技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>55.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.2整体结构要求】：整体结构符合招标要求。</p> <p>56.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p> <p>57.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 4技术要求-4.4防盗防损装置】：防盗防损装置符合招标要求。</p> <p>58.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>59.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>60.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>61.【二设备技术要求（三）冷却塔-I 方形横流式冷却塔、鼓风开式冷却塔 5接口要求-5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>62.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 7其他】：符合招标要求。</p> <p>63.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 6其他（其中6）检测报告及业绩为※）】：有提供检测报告及供货业绩。</p> <p>64.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 6其他（其中5）检测报告及业绩为※）】：有提供检测报告及供货业绩。</p> <p>65.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>66.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>6接口要求 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>67.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>68.【二设备技术要求（四）空调水泵-二设备技术要求（四）空调水泵 6接口要求-（四）空调水泵 6接口要求 6.4与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>69.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4技术要求】：技术要求符合招标要求。</p> <p>70.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>71.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>72.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 4.3主要部件的性能及技术要求】：主要部件的性能及技术符合招标要求。</p> <p>73.【二设备技术要求（八）空气处理设备 III风机盘管机组-III风机盘管机组 6其他】：符合招标要求。</p> <p>74.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>75.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>76.【二设备技术要求（五）反冲洗过滤器-（五）反冲洗过滤器 6接口要求-（五）反冲洗过滤器 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>77.【二设备技术要求（六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.1性能及安全要求】：性能及安全符合招标要求。</p>	

梁远斌
刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓霖

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>78.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.2端盖外部集成式胶球在线清洗装置】：端盖外部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>79.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.3端盖内部集成式胶球在线清洗装置】：端盖内部集成式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>80.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.4管道分体式胶球在线清洗装置】：管道分体式胶球在线清洗装置符合招标要求。</p> <p>81.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.5配套设备】：配套设备符合招标要求。</p> <p>82.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置5技术要求-（六）胶球自动在线清洗装置 5.6主要部件的材料要求】：主要部件的材料符合招标要求。</p> <p>83.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.1与土建的接口（针对端盖外部集成式和管道分体式胶球在线清洗装置）】：与土建的接口描述合理。</p> <p>84.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>85.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>86.【二设备技术要求 （六）胶球自动在线清洗装置-（六）胶球自动在线清洗装置 6接口要求-（六）胶球自动在线清洗装置 6.4与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>合理。</p> <p>87.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.1性能要求】：性能符合招标要求。</p> <p>88.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.2设备构成及材料要求】：设备构成及材料符合招标要求。</p> <p>89.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.3外观质量】：外观质量符合招标要求。</p> <p>90.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 5技术要求-（七）冷却水持续消毒装置 5.4安全要求】：安全符合招标要求。</p> <p>91.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>92.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>93.【二设备技术要求（七）冷却水持续消毒装置-（七）冷却水持续消毒装置 6接口要求-（七）冷却水持续消毒装置 6.3与BASIECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>94.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>95.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.2技术性能要求】：技术性能符合招标要求。</p> <p>96.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘祝民

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>97.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.4控制方式】：控制方式符合招标要求。</p> <p>98.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 4技术要求-I 组合式空调机组 4.5安全保护与监控】：安全保护与监控符合招标要求。</p> <p>99.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>100.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>101.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>102.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>103.【二设备技术要求（八）空气处理设备 I 组合式空调机组-I 组合式空调机组 5接口要求-I 组合式空调机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>104.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.1主要技术参数】：主要技术参数符合招标要求。</p> <p>105.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.2技术性能要求】：技术性能要求符合招标要求。</p> <p>106.【二设备技术要求（八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.3主要部件技术要求】：主要部件技术符合招标要求。</p>	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

刘淑昆

谭计委

赵晓辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>107. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.4控制方式】：控制方式符合招标要求。</p> <p>108. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 4技术要求-II 柜式风机盘管机组 4.5安全保护装置】：安全保护装置符合招标要求。</p> <p>109. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.1与土建的接口】：与土建的接口描述合理。</p> <p>110. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.2与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>111. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.3与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p> <p>112. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.4设备到货状态】：设备到货状态符合招标要求。</p> <p>113. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 II 柜式风机盘管机组-II 柜式风机盘管机组 5接口要求-II 柜式风机盘管机组 5.5与其他系统的接口】：与其他系统的接口描述合理。</p> <p>114. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III 风机盘管机组 5接口要求-III 风机盘管机组 5.1与动照的接口】：与动照的接口描述合理。</p> <p>115. 【二设备技术要求 （八）空气处理设备 III风机盘管机组-III 风机盘管机组 5接口要求-III 风机盘管机组 5.2与BAS或IECS的接口】：与BAS或IECS的接口描述合理。</p>	
评标委员会签名：				

梁远斌

刘舸争 吉琴 张新明 刘淑昆 谭计委 赵晓霖

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
梁远斌	无	
刘舸争	无	
吉琴	无	
张新明	无	
胡祝银	无	
谭计委	无	
赵晓辉	无	

梁远斌

刘舸争

吉琴

张新明

胡祝银

谭计委

赵晓辉