建设工程评标报告

标段名称： 深圳小梅沙“互联网+”智慧能源项目(二期)冷却塔采购（重新招标）

工程类别： 货物

评标日期: 2026年11月26日

评标地点: 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼713评标室

石姓

[illegible] 叶[illegible] 余绍明 李佐健

一、评标基本信息

标段名称：深圳小梅沙“互联网+”智慧能源项目(二期)冷却塔采购（重新招标）
标段编号：2107-440308-04-05-845570016001
建设单位：深圳市特发小梅沙智慧能源有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：380.291670万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:石少华

成员：赵嘉，叶畅，余绍明，李佐传

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，四家投标单位投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，四家投标单位投标文件均合格。具体评审内容详见《商务标定性评审汇总表》及《技术标定性评审汇总表》。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

广东海风环境科技有限公司

广东览讯科技开发有限公司

深圳市中菁环境科技有限公司

深圳市多泰空调节能科技有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

广东海风环境科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

广东览讯科技开发有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市中菁环境科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市多泰空调节能科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳小梅沙“互联网+”智慧能源项目(二期)冷却塔采购（重新招标）　　项目编码：2107-440308-04-05-845570016

标段(包)名称：深圳小梅沙“互联网+”智慧能源项目(二期)冷却塔采购（重新招标）　　标段(包)编码：2107-440308-04-05-845570016001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东海风环境科技有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价总价未超过投标报价上限 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：不存在不平衡报价	无
2	广东览讯科技开发有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价总价未超过投标报价上限 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：不存在不平衡报价	无
3	深圳市中菁环境科技有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价总价未超过投标报价上限 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：不存在不平衡报价	无
4	深圳市多泰空调节能科技有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价总价未超过投标报价上限 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：不存在不平衡报价	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
赵嘉	无	
叶畅	无	
余绍明	无	
李佐传	无	
石少华	无	

石少华　赵嘉　叶畅　余绍明　李佐传

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳小梅沙“互联网+”智慧能源项目(二期)冷却塔采购（重新招标）　　项目编码：2107-440308-04-05-845570016

标段(包)名称：深圳小梅沙“互联网+”智慧能源项目(二期)冷却塔采购（重新招标）　　标段(包)编码：2107-440308-04-05-845570016001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东海风环境科技有限公司	合格	1.【重点、难点分析及应对措施】：重点难点有针对海边项目专项描述，提出解决方案及措施，有针对性。“水力并联、噪声控制、盐雾防腐、狭小空间吊装”的重点难点概况比较精准，解决措施有针对性和可行性。 2.【现场技术支持方案】：有各单位配合方案，厂家技术支持方案，适配招标文件要求。 3.【安装及调试方案】：有各专业安装调试方案，适配招标文件要求。系统调试方案详细。 4.【供货周期及保障措施】：供货周期符合招标工期的要求，总进度计划及保障措施具体可行。 5.【售后服务及保证措施】：售后服务方案及售后保障措施较为完善，在项目所在地设有售后驻点。 6.【技术性能响应】：技术性能满足第五章第二节技术性能不可偏离表的要求及第三章对冷却塔的参数要求。	无
2	广东览讯科技开发有限公司	合格	2.【现场技术支持方案】：现场技术支持方案较为详实可行，且承诺由厂家技术人员到场支持及质保期内全程支持、配合。 3.【安装及调试方案】：方案操作可行，系统调试方案详细。 4.【供货周期及保障措施】：供货周期符合招标工期的要求，总进度计划及保障措施具体可行。 5.【售后服务及保证措施】：售后服务方案响应招标文件要求，质保3年，比招标要求延长 1 年，市占率高。 6.【技术性能响应】：技术性能满足第五章第二节技术性能不可偏离表的要求及第三章对冷却塔的参数要求。	1.【重点、难点分析及应对措施】：未能针对项目特点海边风力大，潮湿等专项描述本项目具体难点及解决方案。
3	深圳市中菁环境科技有限公司	合格	1.【重点、难点分析及应对措施】：考虑了一二期水力耦合平衡、夜间噪声控制、多工况变流量运行、工期保障等重点难点，解决措施有针对性和可行性。 2.【现场技术支持方案】：现场技术支持方案较为详实、操作可行、针对性强，且承诺由厂家技术人员到场支持及质保期内全程支持、配合。 4.【供货周期及保障措施】：供货周	3.【安装及调试方案】：安装调试方案未能很好适配招标文件要求，描述不详实，调试方案不详细。

石姓

[illegible]　叶[illegible]　余绍明　李佐健

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			期符合招标工期的要求，总进度计划及保障措施具体可行。 5.【售后服务及保证措施】：在深圳有服务站，提供了昼间和夜间报修电话，承诺24小时响应。售后服务响应招标文件要求。 6.【技术性能响应】：技术性能满足第五章第二节技术性能不可偏离表的要求及第三章对冷却塔的参数要求。	
4	深圳市多泰空调节能科技有限公司	合格	2.【现场技术支持方案】：现场技术支持方案较为详实、操作可行、针对性强，且承诺由厂家技术人员到场支持及质保期内全程支持、配合。 3.【安装及调试方案】：有各专业安装调试方案，适配招标文件要求。 4.【供货周期及保障措施】：供货周期符合招标工期的要求，总进度计划及保障措施具体可行。 5.【售后服务及保证措施】：售后服务及保证措施适配招标文件要求，有售后相应及时性，售后保障，有产品市场占有率描述。 6.【技术性能响应】：技术性能满足第五章第二节技术性能不可偏离表的要求及第三章对冷却塔的参数要求。	1.【重点、难点分析及应对措施】：未能针对项目特点海边风力大，潮湿等专项描述本项目具体难点及解决方案。
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
赵嘉	无	
叶畅	无	
余绍明	无	
李佐传	无	
石少华	无	

石少华 赵嘉 叶畅 余绍明 李佐传