

# 招标控制价编制报告书

报告编号: G23017/QZK/005

工程名称: 深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程

委托单位: 深圳市建筑工程务署工程管理中心

工程造价: 4032638.25 元

大 写: 肆佰零叁万贰仟陆佰叁拾捌元贰角伍分

编制单位: 国众联建设工程管理顾问有限公司

编制人: 彭旭坤 柳玉 凌燕



复核人: 史树国



批准人: 黄维芳

完成日期: 二〇二五年十一月三日

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目  
多联机中央空调设备供货及安装工程招标控制价汇总表

序号	招标信息	金额：元	备注
一	招标控制价	4032638.25	二+三+四
二	设备费+安装费	3810625.99	
2.1	其中设备费	2210013.00	
2.2	其中安装费	1600612.99	
三	暂列金	190000.00	
四	临时设施使用费	32012.26	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
一	工程费用							3810625.99		
	VRV空调设备									
1	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-3-2 (3)规格:制冷量:101KW,制热量:112KW,冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	50265.00	6599.79	56864.79	56864.79	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
2	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-1-1 (3)规格:制冷量:95.2KW,制热量:106KW,冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	48387.00	6494.92	54881.92	54881.92	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
3	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-2-1 (3)规格:制冷量:78.5KW,制热量:87.5KW,冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	41955.00	6135.72	48090.72	48090.72	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
4	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-2-3 (3)规格:制冷量:73.5KW,制热量:81.5KW,冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	37981.00	5913.79	43894.79	43894.79	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
5	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-3-8 (3)规格:制冷量:68.5KW,制热量:75KW,冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	35537.00	5777.31	41314.31	41314.31	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
6	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-2-2 (3)规格:制冷量:61.5KW, 制热量:69KW, 冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	33242.00	5649.15	38891.15	38891.15	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
7	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-1-2、VRF-9-1 (3)规格:制冷量:56KW, 制热量:63KW, 冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	2.00	31801.00	5568.68	37369.68	74739.36	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
8	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-10-1 (3)规格:制冷量:50.4KW, 制热量:56.5KW, 冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	28633.00	5391.76	34024.76	34024.76	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
9	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-3-1 (3)规格:制冷量:50KW, 制热量:56.5KW, 冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	28633.00	5391.76	34024.76	34024.76	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
10	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-4-1、VRF-5-1、VRF-5-2、VRF-6-1、VRF-6-2、VRF-7-1、VRF-7-2、VRF-8-1、VRF-8-2 (3)规格:制冷量:45KW, 制热量:50KW, 冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	9.00	25168.00	5198.26	30366.26	273296.34	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
11	空调器	(1)名称:顶出风室外机 (2)设备编号:VRF-4-2、VRF-10-2 (3)规格:制冷量:40KW, 制热量:45KW, 冷媒:R410a (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	2.00	22135.00	5028.88	27163.88	54327.76	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
12	空调器	(1) 名称: 顶出风室外机 (2) 设备编号: VRF-1-3、VRF-3-9、VRF-6-3 (3) 规格: 制冷量: 33.5KW, 制热量: 37.5KW, 冷媒: R410a (4) 安装方式: 落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减震装置 (6) 增加费: 管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	3.00	21183.00	4975.72	26158.72	78476.16	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
13	空调器	(1) 名称: 顶出风室外机 (2) 设备编号: VRF-4-3 (3) 规格: 制冷量: 28KW, 制热量: 31.5KW, 冷媒: R410a (4) 安装方式: 落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减震装置 (6) 增加费: 管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	18990.00	4853.26	23843.26	23843.26	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
14	空调器	(1) 名称: 室外机 (2) 设备编号: VRF-3-7 (3) 规格: 制冷量: 12KW, 制热量: 14KW, 冷媒: R410a, 顶出风及侧出风形式综合考虑; (4) 安装方式: 落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减震装置 (6) 增加费: 管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	7976.00	4238.18	12214.18	12214.18	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
15	空调器	(1) 名称: 直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号: VRF-B1-2/K-B1-2-1 (3) 规格: 顶出风室外机(单冷型): 制冷量: 95.2KW, 冷媒: R410a; 室内机: 制冷量: 95.5KW, 风量: 17000CMH, 机外静压: 500Pa (4) 安装方式: 落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减震装置 (6) 增加费: 管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	97886.00	12995.75	110881.75	110881.75	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
16	空调器	(1) 名称: 直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号: VRF-W-2/K-W-1 (3) 规格: 顶出风室外机(单冷型): 制冷量: 78.5KW, 冷媒: R410a; 室内机: 制冷量: 78.5KW, 风量: 14000CMH, 机外静压: 500Pa (4) 安装方式: 落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质: 减震装置 (6) 增加费: 管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	84450.00	12245.43	96695.43	96695.43	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
17	空调器	(1) 名称:直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号:VRF-B1-1/X-B1-1-1 (3) 规格:顶出风室外机:制冷量:101.0KW, 制热量:112.0KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:101.0KW, 风量:10000CMH, 机外静压:450Pa (4) 安装方式:落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	82657.00	10588.16	93245.16	93245.16	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
18	空调器	(1) 名称:直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号:VRF-W-1/X-W-1 (3) 规格:顶出风室外机:制冷量:123.0KW, 制热量:138.0KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:123.0KW, 风量:13000CMH, 机外静压:450Pa (4) 安装方式:落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	103887.00	13330.87	117217.87	117217.87	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
19	空调器	(1) 名称:直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号:VRF-W-3/X-W-2 (3) 规格:顶出风室外机:制冷量:28.0KW, 制热量:31.5KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:28.0KW, 风量:2100CMH, 机外静压:220Pa (4) 安装方式:落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	39528.00	7322.53	46850.53	46850.53	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
20	空调器	(1) 名称:直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号:VRF-1-5/X-1-2 (3) 规格:顶出风室外机:制冷量:28.0KW, 制热量:31.5KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:28.0KW, 风量:2000CMH, 机外静压:220Pa (4) 安装方式:落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	37141.00	7189.23	44330.23	44330.23	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
21	空调器	(1) 名称:直膨组合式空气处理机组 (2) 设备编号:VRF-1-4/X-1-1 (3) 规格:顶出风/侧出风室外机:制冷量:14.0KW, 制热量:16.0KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:14.0KW, 风量:1080CMH, 机外静压:200Pa (4) 安装方式:落地安装 (5) 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	35868.00	7118.15	42986.15	42986.15	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计（元）	供货形式	备注
					材料/设备单价	安装单价	全费用综合单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
22	空调器	(1)名称:直膨组合式空气处理机组 (2)设备编号:VRF-3-10/X-3-1 (3)规格:顶出风室外机:制冷量:40.0KW, 制热量:45.0KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:40.0KW, 风量:4500CMH, 机外静压:300Pa (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1.00	45153.00	8493.79	53646.79	53646.79	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
23	空调器	(1)名称:直膨组合式空气处理机组 (2)设备编号:VRF-2-4/X-2-1, VRF-2-5/X-2-2 (3)规格:侧出风室外机:制冷量:22.4KW, 制热量:25KW, 冷媒:R410a; 室内机:制冷量:22.4KW, 风量:1680CMH, 机外静压:250Pa (4)安装方式:落地安装 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震装置 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	2.00	36524.00	7154.78	43678.78	87357.56	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
24	风机盘管	1.名称:自由静压风管机 2.参数:制冷量:2.2KW, 制热量:2.5KW, 风量:500CMH, 静压:30Pa, 噪音:29.5dB(H),带冷凝水提升泵 3.安装方式:吊装 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	38.00	1872.00	644.80	2516.80	95638.40	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
25	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:2.8KW, 制热量:3.2KW, 风量:540CMH, 静压:30Pa,噪音:29.5dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	29.00	2023.00	653.24	2676.24	77610.96	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
26	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:3.6KW, 制热量:4.0KW, 风量:575CMH, 静压:30Pa,噪音:31dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	121.00	2110.00	658.08	2768.08	334937.68	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
27	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:4.5KW, 制热量:5.0KW, 风量:665CMH, 静压:30Pa,噪音:35dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	51.00	2281.00	667.65	2948.65	150381.15	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
28	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:5.0KW,制热量:5.6KW,风量:970CMH,静压:30Pa,噪音:35dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	30.00	2337.00	670.76	3007.76	90232.80	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
29	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW,风量:970CMH,静压:50Pa,噪音:35dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	23.00	2440.00	676.51	3116.51	71679.73	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
30	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:6.3KW,制热量:7.1KW,风量:1150CMH,静压:50Pa,噪音:37dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	20.00	2606.00	685.79	3291.79	65835.80	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
31	风机盘管	(1)名称:自由静压风管机 (2)参数:制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW,风量:1150CMH,静压:50Pa,噪音:37dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	6.00	2855.00	699.69	3554.69	21328.14	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
32	风机盘管	(1)名称:天井式多联机 (2)参数:制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW,风量:1150CMH,噪音:37dB(H),带冷凝水提升泵 (3)安装方式:卡式嵌入式 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	7.00	2508.00	727.72	3235.72	22650.04	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
33	风机盘管	(1)名称:壁挂式多联机 (2)参数:制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW,风量:500CMH,静压:30Pa,噪音:29.5dB(H),带冷凝水提升泵、过滤网 (3)安装方式:吊装 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	7.00	1989.00	407.91	2396.91	16778.37	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	



深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
	VRV空调冷媒管及保温								<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
34	铜管	(1) 名称:冷媒管 (2) 材质:去磷无缝紫铜管 (3) 规格: φ 9.5 (4) 连接形式:焊接 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	2549.46	21.94	32.69	54.63	139277.00	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
35	铜管	(1) 名称:冷媒管 (2) 材质:去磷无缝紫铜管 (3) 规格: φ 12.7 (4) 连接形式:焊接 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	698.34	34.70	32.77	67.47	47117.00	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
36	铜管	(1) 名称:冷媒管 (2) 材质:去磷无缝紫铜管 (3) 规格: φ 15.9 (4) 连接形式:焊接 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	2128.28	43.34	32.84	76.18	162132.37	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
37	铜管	(1) 名称:冷媒管 (2) 材质:去磷无缝紫铜管 (3) 规格: φ 19.1 (4) 连接形式:焊接 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	1272.68	51.85	32.84	84.69	107783.27	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
38	铜管	(1) 名称:冷媒管 (2) 材质:去磷无缝紫铜管 (3) 规格: φ 22.2 (4) 连接形式:焊接 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6) 增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	339.05	60.35	32.94	93.29	31629.97	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	

深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
39	铜管	(1)名称:冷媒管 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格: φ 25.4 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	589.70	69.00	33.01	102.01	60155.30	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
40	铜管	(1)名称:冷媒管 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格: φ 28.6 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	243.09	77.64	33.10	110.74	26919.79	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
41	铜管	(1)名称:冷媒管 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格: φ 31.8 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	967.11	106.23	33.38	139.61	135018.23	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
42	铜管	(1)名称:冷媒管 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格: φ 38.1 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测, 含开孔、堵洞、套管、管道支架相关材料及安装; (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m	88.99	151.37	33.79	185.16	16477.39	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
43	补充冷媒	(1)安装部位:铜管补充冷媒 (2)规格:R410a (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	kg	740.05	70.00	7.60	77.60	57427.88	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
44	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:铝箔橡塑保温材料 (3)绝热厚度:综合考虑计取 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m3	22.30	1600.00	1992.43	3592.43	80111.19	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	



深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目多联机中央空调设备供货及安装工程项目多联机工程										
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）			合计 （元）	供货形式	备注
					材料/设备单 价	安装单价	全费用综合 单价			
				a	b	c	d=b+c	e=a*d		
53	网络服务器	(1)名称:空调群控系统 (2)规格:含群控系统服务器、显示器、网关、打印机、UPS不间断电源、群控系统配管配线、调试等全部工作内容 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:具体要求应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	项	1.00	108000.00	14174.47	122174.47	122174.47	<input type="checkbox"/> 仅供货 <input checked="" type="checkbox"/> 供货+安装	
二	临时设施使用费(安装费* <u>2.0</u> %)（由投标人填报）		元	/	/	/	/	32012.26		
三	暂列金额		元	/	/	/	/	190000.00		
四	总计		元	/	/	/	/	4032638.25		

报价说明：

- 1、报价时只需填写空格，不能修改表格中的内容（包括文字和格式）。
- 2、材料/设备单价:指材料/设备的工地到货价，包括出厂价、包装费、货到工地指定地点的运费、装利润、税金、管理费、检验费、以及因质量问题引起的维修或更换、技术指导和培训等费用。
- 3、安装单价:是指由供方负责空调配件安装施工，除配件主材外的全部费用，包括人工费、安装用电费、安装配件所需支架、固定件及辅材、空调系统其他辅材项(如氮气、防振胶垫、螺栓、软接头冷媒管吊架、弯头、直通、胶水、胶布、焊条等)材料检测、检验费、机械费、配件场内二次运输验收费、施工措施费、缺陷修复费用、二次深化设计费用、管理费和利润、税金等为满足本协议的全部责任和义务所需发生的所有费用。
- 4、暂列金额按招标控制价公示表中公示金额计入。